

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области
в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском,
Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах**

162610, Вологодская область, город Череповец, улица Ломоносова, дом 42
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru, <http://35/rospotrebnadzor.ru/>

ПРЕДПИСАНИЕ

**Об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 102-16-2023

г. Череповец

«10» февраля 2023 г.

Мною, специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах Голубевой Юлией Геннадьевной

При проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного образовательного учреждения «Центр образования имени И.А. Милютина», ИНН 3528045478, ОГРН 1023501253137, место нахождения: Вологодская область, г. Череповец, ул. Монклер, 12А, место осуществления деятельности: Вологодская область, г. Череповец, ул. Матуринская, д. 58, ул. Монклер, 12а

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютина», по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Матуринская, д. 58 в столовой, помещениях пищеблока оконные блоки находятся в неудовлетворительном состоянии (открытие окон затруднено, поверхности рам неровные, заклеены пленкой), что не позволяет качественно проводить мытье окон и проветривание помещений и является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7.2, 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютина», по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Матуринская, д. 58 стены и потолки пищеблока и рекреации первого этажа имеют дефекты и повреждения (отслаивается краска, имеются следы протеканий), на потолке пищеблока, кабинете №5, раздевалки мальчиков спортзала, местами отсутствует плитка, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютина», по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Матуринская, д. 58 полы имеют дефекты и повреждения (в туалете девочек первого этажа местами отсутствует плитка, в рекреациях первого и второго этажей линолеум не плотно прилегает к полу, имеются зазоры), что не допускает проведение влажной обработки и дезинфекции и является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютинина», по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Монтклер, 12А для приготовления пищи на пищеблоке используется посуда из алюминия, а не из нержавеющей стали, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютинина», по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Монтклер, 12А стены и потолки имеют дефекты и повреждения (на потолке у спортзала Блока А имеются следы протеканий, на стенах рекреаций у коробов, в раздевалке девочек спортзала, в кабинете В 104, гардеробных Б133, Б134, Б135, Б137, имеются трещины, отслаивается краска, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить конструкцию окон столовой и пищеблока МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютинина», по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Матушинская, д. 58 в позволяющую качественно проводить мытье окон и проветривание помещений допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. **Срок устранения нарушения до 01.02.2024 года.**

2. Обеспечить в МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютинина», по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Матушинская, д. 58 стены и потолки пищеблока и рекреации первого этажа, кабинета №5, раздевалки мальчиков спортзала, без дефектов и повреждений, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. **Срок устранения нарушения до 01.02.2024 года.**

3. Обеспечить в МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютинина», по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Матушинская, д. 58 полы в туалете девочек первого этажа, в рекреациях первого и второго этажей без дефектов и повреждений, допускающую проведение влажной обработки и дезинфекции. **Срок устранения нарушения до 01.02.2024 года.**

4. Обеспечить в МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютинина», по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Монтклер, 12А приготовление пищи на пищеблоке из нержавеющей стали. **Срок устранения нарушения до 01.02.2024 года.**

5. Обеспечить в МАОУ «Центр образования имени И.А. Милютинина», по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Монтклер, 12А стены и потолки без дефектов и повреждений (потолок у спортзала Блока А, стены рекреаций у коробов, в раздевалке девочек спортзала, в кабинете В 104, гардеробных Б133, Б134, Б135, Б137), допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. **Срок устранения нарушения до 01.02.2024 года.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Центр образования имени И.А. Милютина», ИНН 3528045478, ОГРН 1023501253137, место нахождения: Вологодская область, г. Череповец, ул. Монклер, 12А, место осуществления деятельности: Вологодская область, г. Череповец, ул. Матуринская, д. 58, ул. Монклер, 12а.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, тел./факс 8(8202)579781 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до «01» февраля 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист- эксперт
Территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Ю.Г. Голубева
(инициалы и фамилия)

С предписание ознакомлен (а) « 10 » 02 2023 г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: school8@cherepovetscity.ru